

## KONKURSO SĄLYGOS

### SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMAS

#### 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Transnera“ (toliau – Pirkėjas), įgyvendindama projektą pagal Klimato kaitos programos priemonę „*Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams*“, numato įsigyti: *naujos, nenaudotos saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo ir pridavimo darbus* (toliau – Pirkimas).

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – Konkurso sąlygos).

1.3. Pirkimą iš dalies finansuoja APVA, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. D1-365 patvirtintu Klimato kaitos programos priemonės „*Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams*“ tvarkos aprašu. Sprendimas buvo patvirtintas 2021 m. lapkričio 30 d. APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-292 dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „*Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams*“ pakeitimo“.

1.4. Skelbimas apie Pirkimą paskelbtas 2023-03-10. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) internetiniame puslapyje [www.apva.lt](http://www.apva.lt) skiltyje „Skelbimai“.

1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

#### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkami naujos, nenaudotos saulės 30,00 kW  $\pm$ 1 modulis paklaida fotovoltinės elektrinės įrengimo ir pridavimo darbai (toliau – Saulės elektrinė).

2.2. Saulės elektrinės įrangos pristatymo ir montavimo darbų atlikimo vieta – Šiauliai, J.Basanavičiaus g. 127A, administracinio pastato plokščias stogas.

2.3. Šis Pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas tiek dėl elektros energijos gamybos įrenginių įsigijimo, tiek ir dėl jo montavimo ir pridavimo darbų.

2.4. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant Pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikytina, kad priimtini ir savo techninėmis charakteristikomis lygiaverčiai arba geresnių techninių charakteristikų įrenginiai.

2.5. Tiekėjo siūloma Saulės elektrinė privalo atitikti APVA finansavimo sąlygas.

#### 3. ESMINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

3.1. Pirkimo sutartis pasirašoma per 5 kalendorines dienas su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis.

3.2. Sudarant Pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos.

3.3. Saulės elektrinės įrangos pristatymo ir montavimo darbai turi būti atlikti per 60 kalendorinių dienų po Pirkimo sutarties pasirašymo.

3.4. Maksimali šiam Pirkimui skirta suma 24 600 Eur be PVM.

#### 4. KVALIFIKACINIAI REKALAVIMAI

4.1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos jis privalo būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* <i>ir/arba</i> pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.
2.	Tiekėjas yra įvykęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuris patvirtina, kad Tiekėjas yra įvykęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu valstybės biudžetui <i>ir/arba</i> pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.

#### 4.2. Tiekėjo, neatitinkančio bent vieno kvalifikacijos reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.

4.3. Jei tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

4.4. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. Dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

4.5. Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (*Apostille*) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

4.6. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 4.1 punkte esančios lentelės 1, 2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.

4.7. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4.8. Jei tiekėjas įsipareigojimams pagal sutartį ketina pasitelkti subtiekejus (subrangovus), jis juos turi aiškiai nurodyti pasiūlyme ir pažymėti, kokios prekės, paslaugos ar darbai bus perduodami subtiekejams (subrangovams). Jei pasitelkiami subtiekejai (subrangovai) saulės elektros energijos gamybos įrenginių montavimui, jie turi atitikti pirkimo sąlygų 4.1 p. esančios lentelės.

## 5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

5.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.3. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.

5.4. Pasiūlymas turi būti pateikiamas UAB „Transnera“, pasirašytas elektroniniu parašu el.paštu infotransnera@gmail.com arba atnešamas užklijuotame voke adresu J.Basanavičiaus g.127A, Šiauliai LT-76129. Kam: UAB „Transnera“, nurodant ant voko „UAB „Transneros“ 30,00 kW Saulės elektrinės konkursui“. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“.

5.5. Tiekėjo pasiūlymas, prie pasiūlymo pridedami dokumentai bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

5.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:

5.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šio Pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;

5.6.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

5.6.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

5.6.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

5.7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą perkamą objektą, t. y. tiek elektros energijos gamybos įrenginius, tiek ir jų montavimo ir pridavimo darbus.

## 5.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023 m. kovo mėn. 24 d. 17.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku).

5.9. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Saulės elektrinės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, rinkliavos ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos būsimai pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti. Pirkėjas papildomų mokėjimų neatlieka.

5.10. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo datos.

5.11. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

5.12. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, Pirkimas bus vykdomas iš naujo. Pirkėjas turi teisę pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos būdu Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

5.13. Pirkimo komisija, susipažinusi su tiekėjų pirminiais pasiūlymais, gali el. paštu pakviesti visus formalius reikalavimus atitikusius tiekėjus, dalyvauti derybose.

5.14. Derybų metu su tiekėju bus deramasi dėl pasiūlymo kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų. Derybos bus vedamos žodžiu, kviečiant tiekėją į susitikimą.

5.15. Kvietime atvykti į derybas nurodomas derybų laikas bei vieta.

5.16. Derybų eiga įforminama protokolu. Derybų protokolą pasirašo Pirkimo komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas.

5.17. Derybos laikomos įvykusiomis, jeigu tiekėjo pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus.

5.18. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę atšaukti savo pasiūlymą. Toks pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.19. Visi pasiūlymo dokumentai turi būti suformuoti naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf.). Pirkėjui kilus abejonų dėl dokumentų tikrumo, jis turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus.

5.20. Konfidenciali pasiūlymo informacija (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

## 6. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

6.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip **prieš 5 (penkis) darbo dienas** iki Pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 (dviej) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siūnčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

6.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 (dviej) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

6.3. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Marius Petraitis, el.paštas: [infotransnera@gmail.com](mailto:infotransnera@gmail.com). Kitu būdu atliekamas Pirkėjo bendravimas su tiekėjais dėl Pirkimo nėra numatytas.

## 7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

7.1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka vadovo sudaryta pirkimų komisija (toliau – Komisija), tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

7.2. Komisija nagrinėja:

7.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar

- tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
- 7.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
- 7.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. Neįprastai maža kaina – pasiūlymo kaina, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: yra 30 % ir daugiau mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmeti dėl kitų priežasčių, kainą arba Pirkėjui kyla įtarimų, kad už pasiūlytą kainą tiekėjas neįvykdys arba įvykdys iš dalies arba įvykdys netinkamai konkurso sąlygose (su visais priedais) iškeltas sąlygas. Pirkėjas turi teisę reikalauti per nustatytą terminą pagrįsti pasiūlymuose pateiktos kainos apskaičiavimą, pateikiant tai pagrindžiančius dokumentus;
- 7.2.4. ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir Pirkėjui nepriimtina, neviršija pirkimui skirtų lėšų (Įrenginių įsigijimo, montavimo ir pridavimo maksimalios kainos), nustatytų Pirkėjo prieš pradėdamas pirkimo procedūrą.
- 7.3. Pirkėjas gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
- 7.4. Teisę dalyvauti tolesnėse Pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus.
- 7.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant nurodytos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
- 7.6. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
- 7.7. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
- 7.8. Pirkėjo neatmeti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
- 7.9. Sudaroma pasiūlymų eilė. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jei kelių tiekėjų pasiūlyta vienoda kaina, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.
- 7.10. Nustatomas pirkimo laimėtojas. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir Pirkėjui nepriimtina, arba nebus pasiūlyta neįprastai maža (ir nebus pateiktas jos pagrindimas) kaina.
- 7.11. Tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo, bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
- 7.12. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti Pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko nesudaro Pirkimo sutarties ar nepateikia konkurso sąlygose nustatyto Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei to reikalaujama), arba atsisako Pirkimo sutartį sudaryti Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti Pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Pirkimo sutartį.

## **8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**

- 8.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu (esant bent vienam iš šių atvejų):
- 8.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
- 8.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
- 8.1.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas Pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
- 8.1.4. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
- 8.1.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo;
- 8.1.6. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis

priemonėmis;

8.1.7. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

8.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 1 (vieną) darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

## **9. PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS**

9.1. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas.

9.2. Pirkėjas, gavęs tiekėjo pretenziją, nedelsdamas sustabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Pirkėjas negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos.

9.3. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymų eilės sudarymo, pasirašo pirkimo sutartį ir pateikia ją tiekėjui pasirašyti. Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 5 darbo dienas pasirašo pirkimo sutartį ir grąžina ją Pirkėjui.

9.4. Sudarant Pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos.

9.5. Pirkimo sutartis sudaroma šalims ją pasirašant.

## **10. SUTARTIES SĄLYGOS**

10.1. Darbai turi būti atlikti per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

10.2. Turi būti atlikti šie darbai:

10.2.1. Saulės elektrinės montavimas;

10.2.2. Testavimas ir pridavimas ESO.

10.3. Už pilnai ir tinkamai atliktus darbus Užsakovas sumoka Vykdytojui per 30 dienų po saulės elektrinės sumontavimo, paleidimo ir suderinimo su ESO bei priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo nurodytu el. pašto adresu pateikimo dienos. (Avansinis mokėjimas nenumatytas).

## **11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

11.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki Pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti Pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

## **12. PRIEDAI**

**1 PRIEDAS.** Pasiūlymo forma;

**2 PRIEDAS.** Gaminančio kliento elektros įrenginių (iki 30kW) prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties specialiosios sąlygos;

**3 PRIEDAS.** Techninė specifikacija.

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Transnera“

**PASIŪLYMAS***Dėl saulės fotovoltinės elektrinės montavimo ir derinimo darbų pirkimo*\_\_\_\_\_  
(data)\_\_\_\_\_  
(vieta)**1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai/</i>	
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai/</i>	
Juridinio asmens kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai/</i>	
PVM mokėtojo kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai/</i>	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

**2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS***(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas</b>	<b>Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)</b>
<b>1.</b>		
<b>2.</b>		

### 3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pirkimo objektas</b>	<b>Bendra kaina, EUR be PVM</b>	<b>PVM, EUR</b>	<b>Bendra kaina, EUR su PVM</b>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>1.</b>	<b>Nauja, nenaudota saulės 30,00 kW fotovoltinės elektrinės įranga (Galima paklaida ±1 modulis )</b>	<i>(3.2., 3.3., 3.4., 3.5. lentelių suma)</i>		
<b>2.</b>	<b>Rangos darbai</b>			
<b>3.</b>	<b>Paleidimo ir derinimo darbai (dokumentų tvarkymas, leidimai)</b>			

Į pardavimo sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai susiję su saulės elektrinės montavimo ir pridavimo darbais ir perdavimu Pirkėjui.

3.2. Fotovoltiniai moduliai

<b>Nr.</b>	<b>Fotovoltiniai moduliai</b>	<b>Gamintojas, modelis</b>	<b>Vnt.</b>	<b>Kiekis</b>	<b>Vnt. kaina, be PVM</b>	<b>Suma, be PVM (5×6)</b>
1	2	3	4	5	6	7

3.3. Įtampos keitikliai

<b>Nr.</b>	<b>Įtampos keitikliai/inverteriai</b>	<b>Gamintojas, modelis</b>	<b>Vnt.</b>	<b>Kiekis</b>	<b>Vnt. kaina, be PVM</b>	<b>Suma (5×6)</b>
1	2	3	4	5	6	7

3.4. Tvirtinimo konstrukcijos

<b>Nr.</b>	<b>Tvirtinimo konstrukcija</b>	<b>Gamintojas, modelis</b>	<b>Komplektas</b>	<b>Kiekis, vnt.</b>	<b>Vnt. kaina, be PVM</b>	<b>Suma, be PVM (5×6)</b>
1	2	3	4	5	6	7

3.5. Kitos medžiagos

<b>Nr.</b>	<b>Kitos medžiagos</b>	<b>Gamintojas, modelis</b>	<b>Komplektas</b>	<b>Kiekis, vnt.</b>	<b>Vnt. kaina, be PVM</b>	<b>Suma, be PVM (5×6)</b>
1	2	3	4	5	6	7



**4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMĖ DOKUMENTAI**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Dokumento pavadinimas</b>	<b>Lapų skaičius</b>
<b>1.</b>		
...		

**5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai )</b>
<b>1.</b>	
...	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis;
- 2) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri;
- 3) Pasiūlymas galioja iki 2023 m. \_\_\_\_\_d. imtinai, bet ne trumpiau kaip 30 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos;
- 4) Patvirtiname, jog šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu sudarysime Pirkimo sutartį mūsų pasiūlyme nurodytomis kainomis.

\_\_\_\_\_  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
(Vardas ir pavardė)

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB „Transnera“ (toliau – Pirkėjas) numato įsirengti saulės šviesos energijos fotovoltinę elektrinę (toliau – Saulės elektrinė). Paslaugos tiekėjas numato tiekti įrangą ir ją tinkamai įrengti. Saulės elektrinę numatoma prijungti prie įmonės vidaus tinklų ir perduoti perteklinę energiją, jei tokios bus, į AB “Energijos skirstymo operatorius” (toliau – ESO) tinklą Gaminančio vartotojo principu.

Saulės elektrinės(-ių) įrengimo adresas(-ai), papildoma informacija:

Šiauliai, J.Basanavičiaus g. 127A, pastato plokščias stogas. Numatoma instaliuoti galia 30,00 kW  $\pm$ 1 saulės modulio galios nuokrypis.

Saulės elektrinė ir įrengimo darbai privalo atitikti žemiau pateiktus bendruosius reikalavimus (neatitinkant pasiūlymas atmetamas, faktiškai neįrengus saulės elektrinės pagal bendruosius reikalavimus darbai nebus priimti Pirkėjo).

Visi techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai institucijoms, standartams, pavadinimams ir dokumentams gali būti pakeičiami lygiaverčiais dokumentais, įrodančiais lygiavertę atitiktį. Pirkimas vykdomas vadovaujantis lygiavertiškumo principu.

### **1. Saulės elektrinės bendra instaliuota galia.**

1.1. 30,00 kW  $\pm$ 1 saulės modulio galios nuokrypis. Įrengiama ant plokščio statinio stogo.

### **2. Reikalavimai techniniam sprendimui ir įrengimui.**

2.1. Montavimo konstrukcija: naudojama plokščiam stogui.

2.2. Saulės elektrinė prijungiama prie vidaus tinklo statinių pagrindinėje skydinėje pirmame aukšte, paskirstant prijungimo galią į esamas įvadinės linijas.

2.3. Montavimo konstrukcijos privalo būti komplektuojamos, montuojamos ir naudojamos pagal konkrečią paskirtį, kaip tai numato konkretus konstrukcijų gamintojas. Siūlomų modulių išmatavimai ir montavimo reikalavimai turi tenkinti montavimo konstrukcijų gamintojo keliamus reikalavimus bei neprieštarauti vienas kitam.

2.4. Inverteriai montuojami skydinėje pirmame aukšte, neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai, besąlygiškai atsižvelgiama į inverterių gamintojo montavimo instrukcijas.

2.5. Prie vienos inverterio MPPT sistemos negali būti jungiami skirtingo posvyrio kampo, skirtingos orientacijos ašių atžvilgiu.

2.6. Kabelinėse linijose klojami kabeliai lauke privalo būti apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

2.7. Visi kabelių perėjimai per atitvaras (sienas, stogą) tinkamai užsandarinami ir užmaskuojami, perėjimas turi būti atliktas tvarkingai.

2.8. Nuolatinės srovės kabelinės jungtys plusui ir minusui privalo būti naudojamas tik to paties gamintojo ir to paties modelio, kitu atveju turi būti pateikta gamintojo deklaracija apie suderinamumą su skirtingų gamintojų jungtimis. Galima naudoti daugiau nei vieną nuolatinės srovės jungčių gamintoją ir modelį, tačiau sujungimo taške plusas ir minusas turi būti sujungtas to paties gamintojo ir modelio jungtimi, nebent bus pateikta suderinamumo su kitais modeliais deklaracija iš gamintojo.

2.9. Modulių masyvai yra sujungiami tarpusavyje ir įžeminami bent 2 lygiagrečiais įžeminimo kabeliais siekiant išvengti nuoseklumo. Įžeminimas atliekamas pagal EIT ir tik tinkamą įžeminimo kontaktą užtikrinančiais sprendimais, laidininko laikikliai nelaikomi tinkamą kontaktą užtikrinančiu sprendimu. Masyvo įžeminimo varža privalo tenkinti teisės aktuose keliamus reikalavimus.

2.10. Tiekėjas privalo laikytis ESO keliamų reikalavimų Saulės elektrinės prijungimui, suderinimui, testavimui ir kt.

2.11. Darbai laikomi užbaigti po paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo

1 lentelė. Minimalūs techniniai reikalavimai įrangai

Pastatas	Parametrai	Reikšmės
Pastato unikalus Nr.: 2997-0013-8286	Bendra saulės fotoelektrinės jėgainės įrengtoji galia, kW	30,00 kW ±1 modulis
	Montavimo vieta	Ant statinio plokščio stogo
	Montavimo metodas	Sistema plokščiam stogui. Įranga turi būti tinkamai įžeminta.
	Montavimo konstrukcija	Aliuminio lydinio arba alternatyvi panašių savybių pagal ilgaamžiškumą. Nerūdijančio plieno varžtai.
	Montavimo kampas stogo atžvilgiu, laipsniai	Ne mažiau 10 laipsnių stogo atžvilgiu.
	Fotomodulių išdėstymas pasaulio šalių atžvilgiu ir posvyrio kampas horizonto atžvilgiu laipsniais.	Turi būti parinktas atsižvelgiant į stogo padėtį pasaulio šalių atžvilgiu.
	Monitoringo internetu sistema	Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas duomenų detalizavimas: 1. Suminė pagaminta elektros energija; 2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; 3. Momentinė generuojama galia; 4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį; 5. Gedimų diagnostika ir monitoringas.

Eil. nr.	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai	Minimalūs reikalavimai
<b>FOTOELEKTRINIAI MODULIAI:</b>		
1.1	Technologija	Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai, dvipusio veikimo
1.2	Modulio rėmas	Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba be rėmo
1.3	Jungiamoji dėžutė ir apsaugos klasė	≥ IP68
1.4	Kabelių jungčių apsaugos klasė	≥ IP68
1.5	Maksimali įtampa	≥ 1000 V
1.6	Darbinės modulio temperatūros režiai	Ne siauresni nei -40...+80 °C
1.7	Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova	≥ 5400 Pa
1.8	Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova	≥ 5400 Pa
1.9	Produkto gamintojo garantijos laikotarpis	≥ 30 metų
1.10	Gamintojo efektyvumo garantija po 30 metų eksploatacijos	≥ 87,0 %
1.11	Atitiktis standartui	LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis)
1.12	Atitiktis standartui	LST EN 61730:2017 (arba lygiavertis)
1.13	Atsparumas gaisrui	Klasė A pagal UL790
1.14	Deklaracijos	CE deklaracija arba sertifikatas
<b>II. INVERTERIAI</b>		
<b>1.</b>	<b>Siūlomi inverteriai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus</b>	
1.1	Technologija	Hibridinis inverteris su galimybe prijungti išorinį kaupiklį pertekliniai saulės energijai kaupti
1.2	CE 2014/35/EU; 2014/30/EU	Taip
1.3	IEC 61727:2004	Taip

1.4	IEC 62116:2008	Taip
2.	<b>Gamintojo garantija</b>	≥ 10 metų
3.	<b>Techniniai parametrai:</b>	
3.2	Apsaugos lygis	≥ IP 65
3.3	Efektyvumas EURO	≥ 97 %
3.4	Galimos duomenų pildavimo sąsajos	RS485, LAN ar kt.
3.5	Siūlant inverterius su optimizatoriais	Ant vieno optimizatoriaus pajungti ne daugiau nei 2 moduliai
3.6	Inverterių darbinė temperatūra	-30...+60 °C
<b>III.</b>	<b>KONSTRUKCIJOS</b>	
1.	<b>Siūlomos konstrukcijos turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus</b>	
1.1	Konstrukcijų gamintojo techninė garantija pilnais metais.	≥ 10 metų
1.2	CE sertifikatas	Taip

## GAMINANČIO KLIENTO ELEKTROS ĮRENGINIŲ (IKI 30 kW) PRIJUNGIMO PRIE OPERATORIAUS ELEKTROS TINKLŲ PASLAUGOS SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

1. SUTARTIES SANTRAUKA <sup>(1)</sup>		
1.1.	Sutarties numeris	<a href="#">22-B4570</a> (Stebėkite savo paraiškos būsenas <a href="#">čia</a> )
1.2.	Preliminari prijungimo įmoka <sup>(2)</sup>	<b>0 EUR (be PVM)</b>   <b>0 EUR (su PVM)</b>
1.3.	Objekto prijungimo terminas ne vėliau kaip <sup>(3)</sup>	273 k. d.
1.4.	Projekto rengėjas	Operatorius
2. JŪSŲ ĮMONĖS DUOMENYS		
2.1.	Įmonės pavadinimas	UAB "TRANSNERA"
2.2.	Įgaliotas asmuo	Ingrida Petraitienė
2.3.	Įmonės kodas	145626077
2.4.	Elektroninis paštas	rasa@volvega.lt
2.5.	Telefono numeris	+37068742006
2.6.	Kontaktinis adresas	J. Basanavičiaus g. 127A, Šiauliai, Šiaulių m. sav.
3. JŪSŲ ĮMONĖS OBJEKTO DUOMENYS		
3.1.	Objekto adresas	J. Basanavičiaus g. 127A, Šiauliai, Šiaulių m. sav.
3.2.	Esama leistinoji naudoti galia	110 kW
3.3.	Naujai suteikiama leistinoji naudoti galia	0 kW
3.4.	Leistinoji generuoti galia, iš viso kW	30 kW
3.5.	Įrengtoji generuoti galia, iš viso kW	30 kW
3.6.	Įvado tipas	Trifazis
3.7.	Elektrinės tipas	Saulės
3.8.	Galią ribojančio įrenginio nominalas (A)*	Nenurodyta
3.9.	Nuosavybės riba	ant kabelio (atvado), nutiesto iš transformatorinės (TR) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.
4. PRELIMINARI PRIJUNGIMO ĮMOKA IR JOS APSKAIČIAVIMAS (be PVM)		
4.1.	Prijungimo įmokos formulė	100% operatoriaus patirtų išlaidų
4.2.	Preliminari naujojo kliento objekto prijungimo kaina	0 EUR
4.3.	Prijungimo kaina pritaikius 50% kliento nuolaidą	0 EUR

\*Galią ribojantis įrenginys bus parinktas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis (pagal 31 ir 32 lenteles). Plačiau apie galią ribojančio įrenginio parinkimą skaityti [čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124](https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124).

<sup>(1)</sup>Šiai Sutartimi taikomos Gaminančio vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties bendrosios sąlygos, versija 1.0 (toliau – Sutarties Bendrosios sąlygos);

Sutarties Bendrosios sąlygos viešai skelbiamos interneto svetainėje [www.eso.lt](http://www.eso.lt), taip pat prieinamos savitarnos svetainės, kurią rasite [www.eso.lt](http://www.eso.lt) individualioje kliento paskyroje;

Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytos Operatoriaus išduotos prijungimo sąlygos yra neatskiriama Sutarties dalis.

Įvykdžius šią Sutartį ir atlikus (užbaigus) Prijungimo paslaugos teikimą, įsigalioja Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar) persiuntimo paslaugos sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir yra skelbiamos viešai [www.eso.lt](http://www.eso.lt) puslapyje.

<sup>(2)</sup>Įmokos dydis apskaičiuojamas, vadovaujantis aktuoliu sutarties sudarymo metu galiojančiu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nutarimu, su kuriuo galite susipažinti [www.regula.lt](http://www.regula.lt) internetinėje svetainėje. Prijungimo įmokos dydis yra lygus 100% operatoriaus patirtų prijungimo išlaidų. Įmoką

<sup>(3)</sup>Terminas pradedamas skaičiuoti gavus Jūsų įmoką už paslaugą arba nuo prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu kai darbams atlikti reikalinga skelbti atskirą viešąjį pirkimą. Tuo atveju, jei elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų projektą parengia operatorius, terminas skaičiuojamas nuo projektavimo darbų paslaugos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu. Jei sutartis pasirašoma laikotarpyje nuo gruodžio 1 d. iki kovo 31 d. nurodytas terminas ilginamas 30 kalendorinių dienų, nes žemės darbai, dėl įšalo nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., paprastai nėra galimi (Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 58 punktas).

### 5. KLIENTO OBJEKTO PRIJUNGIMO SĄLYGOS

#### 5.1. Bendroji dalis

5.1.1. Prijungimo sąlygos Jums rezervuoja galią operatoriaus skirstomajame tinkle 90 kalendorinių dienų arba iki gaminančio kliento elektros įrenginių (iki 30 kW) prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties (toliau - Prijungimo sutartis) pasirašymo.

5.1.2. Pasirašius Prijungimo sutartį, prijungimo sąlygų galiojimo terminas pasikeičia į Prijungimo sutarties 1. 3 punkte nurodytą terminą.

5.1.3. Pasirašykite Prijungimo Sutartį įsivertinę, kad per Prijungimo sutartyje nurodytą terminą spėsite įsirengti elektrinę ir pateikti operatoriumi rangovo deklaraciją, kaip numatyta prijungimo sąlygų 5.1.5 punkte. Sutartį pasirašyti galite prisijungę ESO savitarnoje [www.eso.lt/savitarna](http://www.eso.lt/savitarna) <<http://www.eso.lt/savitarna>>, skiltyje „Paraiškos“.

5.1.4. Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais Jūsų pasirinktas rangovas turės įrengti elektrinę ir prijungti prie Jūsų Objekto vidaus elektros tinklo, kaip nurodyta šių Prijungimo sąlygų 5.2. punkte. Dėl elektrinės įrengimo galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias įmones.

5.1.5. Jūsų pasirinkta elektrinės montavimo įmonė operatoriumi turi pateikti gaminančio vartotojo elektrinę įrengusio rangovo (teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius) deklaraciją, kurioje deklaruojama elektros įrenginio instaliuotą galią ir garantuoja, kad rangos darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, bei elektrinės nustatymai atitinka [www.eso.lt](http://www.eso.lt) <<http://www.eso.lt>> puslapyje Pradinis>Partneriams>Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams>Sutarčių valdymas>Techniniai dokumentai ir

formos> Prie ESO tinklo prijungiamų A0, A1 ir A2 tipo (0,8-249,99 kW) saulės elektrinių nustatymai skelbiamus reikalavimus. Deklaraciją reikalinga pateikti Internetinėje svetainėje <<https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29>>. Jūsų deklaracijoje nurodyta įrenginio leistina generuoti galia laikoma galutine. Po deklaracijos priėmimo siekiant pakeisti leistiną generuoti galią, Jūs turėsite pateikti naują paraišką prisijungę Bendrovės savitarnoje [www.eso.lt/savitarna](http://www.eso.lt/savitarna) <<http://www.eso.lt/savitarna>>. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs naują prijungimo paslaugos sutartį.

5.1.6. Elektrinė gali pradėti generuoti elektros energiją į operatoriaus elektros skirstomąjį tinklą tik po to, kai bus pakeistas komercinės elektros energijos apskaitos skaitiklis pagal šių sąlygų 4 dalyje pateiktą informaciją.

5.1.7. Gaminančių vartotojų į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaitos tvarkymo principai:

5.1.7.1. Gaminančiam vartotojui apskaita yra vykdoma nuo elektros apskaitos prietaiso įrengimo ar perparametrizavimo datos.

5.1.7.2. Esamam elektros vartotojui tapus gaminančiu vartotoju apskaita už trūkstamą (suvartotą, bet nepateiktą į tinklus) EE yra vykdoma pagal esamą tarifų planą, kuris gali būti keičiamas tapus gaminančiu vartotoju.

5.1.8. Kviečiame su elektros energija Gaminančio vartotojo tipinėmis sąlygomis susipažinti interneto svetainėje [www.eso.lt](http://www.eso.lt) <<http://www.eso.lt>> pasirinkę skiltį „Sutartys ir kiti dokumentai“, kurios įsigalios kartu su parengtu elektros tinklų nuosavybės ribų aktu.

5.1.9. Elektrinės projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai turi įtakos trečiųjų asmenų interesams, elektrinės savininkas turi gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams įgyvendinti.

5.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai

5.2.1. Įrengti įrangą, kuri atskirtų Kliento Objekto vidaus elektros tinklą nuo Bendrovės skirstomųjų elektros tinklų esant avariniam režimui Kliento arba Bendrovės elektros tinklo dalyje. Atskirtame Kliento Objekto vidaus elektros tinkle už elektros energijos kokybę atsako Klientas.

5.2.2. Elektrinę prie Gaminančio vartotojo vidaus elektros tinklo jungti trifaze jungtimi.


5.2.3. Elektrinės inverteryje įvesti Q(U) autonominį įtampos valdymo algoritmą padedantį išlaikyti tinklo parametrus, kurie pateikti [www.eso.lt](http://www.eso.lt) <<http://www.eso.lt>> rangovo deklaracijos pavyzdinėse formose.

5.2.4. Gaminančio vartotojo elektrinėje generuojamos elektros energijos kokybės rodikliai turi tenkinti standartų reikalavimus.

5.2.5. Sumontavus ne didesnės kaip 10 kW įrengtosios galios elektrinę, inverteryje nustatykite atsijungimo nuo operatoriaus skirstomojo tinklo dažnį 50,32 Hz tinklo dažniui.

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**  
Sudarymo vieta ir data: Šiauliai 2022-11-09

Vadovas KILTINAVIČIUS DONATAS



(data, atstovo vardas ir pavardė, parašas)

**Klientas**

Esu susipažinęs su Sutarties bendrosiomis nuostatomis.  
Su Sutarties sąlygomis sutinku.

**Svarbu: preliminarios prijungimo įmokos sumokėjimas yra laikomas sutarties pasirašymu, todėl papildomai sutarties pasirašyti nereikia.**

(data, vardas ir pavardė, parašas)