

UAB „Omniteksas fabrics“

UAB“ Omniteksas fabrics“, Raudondvario pl.93, LT-47184 Kaunas; įm. 135607349; tel.: +370 37 361639, el.p. apdaila@omniteksasfabrics.lt

KONKURSO SĄLYGOS

Įranga katilinės modernizacijai („žalioasis pirkimas“)

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Omniteksas fabrics“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas UAB „Omniteksas fabrics“ modernizuojant katilinę“, projekto Nr. BL-AM-IKM01-0039, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos ir struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti **įranga katilinės modernizacijai**, įskaitant įrangos transportavimo, montavimo, paleidimo, derinimo ir kitas būtinas parengimo naudoti paslaugas.

1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pirkimų tvarkos aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.3 Pirkėjas vykdo žaliuosius pirkimus vadovaudamiesi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo“.

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas **2023 m. balandžio mėn. 12 d.** APVA tinklapyje: www.apva.lt skelbimų skiltyje ir laikraštyje „Kauno diena“.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę vykdyti pakartotinį pirkimą Pirkimų tvarkos aprašo 31 punkte nustatyta tvarka.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama **įranga katilinės modernizacijai**, kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (toliau Įranga). Perkama tik nauja (nenaudota) Įranga.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

2.4. Įranga (prekės) turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista eksploatacijai ne vėliau **kaip per 8 mėn.** nuo pirkimo - pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Šalim sutarus Sutarties vykdymo terminas galės būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Galimas dalinis Įrangos pristatymas.

2.5. Prekių pristatymo bei montavimo vieta – UAB“ Omniteksas fabrics“, Raudondvario pl.93, LT-47184 Kaunas ”.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* ir/arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą

3.1.1. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1	Tiekėjas turi galėti užtikrinti prekių (įrangos) naudojimo vietoje prekių (įrangos) garantinį aptarnavimą bei remontą. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip 48 valandos	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas Tiekėjo laisvos formos raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, kuriame būtų nurodyti kontaktiniai duomenys, kuriais reikia kreiptis į tiekėją dėl prekių (įrangos) garantinio aptarnavimo bei remonto. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija*
3.1.2.2	Tiekėjas turi turėti sutarties vykdymui privalomą atestatą ar atestatus leidžiančius vykdyti pirkimo objekte numatytus darbus, įskaitant darbus su slėginiais įrenginiais. Tiekėjas turi turėti teisę verstis šilumos įrenginių eksploatavimu: šilumos įrenginių ne mažiau kaip iki 4,0 Mpa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai; Šilumos įrenginių ne mažiau kaip iki 4,0 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai; šilumos įrenginių ne mažiau kaip iki 4,0 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbais	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas kompetentingos institucijos išduotas galiojantis kvalifikacijos atestatas (ar teisės pripažinimo pažyma) suteikiantis teisę verstis šilumos įrenginių eksploatavimu: šilumos įrenginių ne mažiau kaip iki 4,0 Mpa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai; šilumos įrenginių ne mažiau kaip iki 4,0 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai; šilumos įrenginių ne mažiau kaip iki 4,0 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbams. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija*

*** Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį)

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba. **Pasiūlymas iki 2023 m. balandžio mėn. 26 d. 15 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) turi būti pateiktas **el. paštu: simonas@tributum.lt** arba atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu UAB „Omniteksas fabrics“ Raudondvario pl.93, LT-47184 Kaunas.

4.4 Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymą privaloma pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.

4.5 **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė²;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

4.10 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo su prekių tiekimu susijusios t.y. perkamų prekių pristatymo, montavimo ir kitos būtinos parengimo naudoti paslaugų išlaidos.

4.11 **Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2023 m. gegužės mėn. 30 d.** Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.12 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.13 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas paskelbia APVA tinklapyje: **www.apva.lt** skelbimų skiltyje.

4.14 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiką gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

¹ Jei nusprendžiama, kad pirkime dalyvaujanti ūkio subjektų grupė turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį.

² Jei reikalaujama

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.4 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu ir/arba elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliojtas palaikyti: inžinierius Simonas Matulevičius; tel.: +370 686 88 698; elektroninis paštas: simonas@tributum.lt; UAB "Omniteksas fabrics", Raudondvario pl.93, LT-47184 Kaunas.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pasiūlymų vertinimas vyks tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 4.4 punkte.

6.3 Komisija nagrinėja:

6.3.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.3.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.3.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.4 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.5 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.6 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.7 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.³

6.8 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.9 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų

³ Pirkėjas turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri pirkėjo vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui.

techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatiksino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nevēliau kaip per tris darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso / derybų sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma,⁴ arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

⁴ Kai to reikalaujama

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Pirkimo sutarties galiojimas, atsiskaitymo tvarka, kitas sąlygos:

10.1.1 Sutartis įsigalioja nuo avanso sumokėjimo dienos ir galioja kol Sutarties šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai);

10.1.2 Galimas dalinis Įrangos pristatymas. Sutartyje numatomos Įrangos perdavimas – priėmimas vykdomas pagal tiekėjo įrangos priėmimo – perdavimo pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia tiekėjas ir pasirašo tiekėjas bei pirkėjas;

10.1.3 Sutarties sąlygose avansinis, tarpinis (-iai) bei galutinis atsiskaitymas už Įrangą numatomas vykdyti tokia tvarka:

- 30 % (trisdešimt procentų) dydžio avansinis mokėjimas, nuo bendros Įrangos pirkimo sutarties kainos (bendra sutarties kaina – tai Įrangos kaina kartu su PVM, jei toks yra skaičiuojamas), pirkėjo sumokamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo datos;

- tarpinį mokėjimą, kurio bendra suma nedidesnė nei 40 % (keturiasdešimt procentų) nuo bendros Įrangos pirkimosutarties kainos, pirkėjas sumoka ne vėliau kaip per 10 (trisdešimt) kalendorių dienų nuo tiekėjo tarpinės sąskaitos išrašymo apie sumontuota (pristatyta) įranga.

- galutinis apmokėjimas, kurio dydis nemažesnis nei 30 % (trisdešimt procentų) nuo bendros Sutarties kainos, atliekamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo galutinio visiškai parengtos eksploatacijai įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

10.2 Tiekėjas užtikrina pateiktos ir instaliuotos Įrangos darbo garantinį laikotarpį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo įrangos galutinio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos;

10.3 Tiekėjas kartu su galutiniu įrangos priėmimo – perdavimo aktu turi pateikti pirkėjui Įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as), kurioje būtų detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti Įrangą ar jos dalis. Naudojimo ir priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių ir/arba anglų kalba.

10.4 Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Tiekėjas ir/arba Pirkėjas privalės sumokėti 0,02 proc. nuo neįvykdytos pirkimo sutarties dalies vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ir/arba APVA tinklapyje: www.apva.lt skelbimų skiltyje.

11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

12. PRIEDAI

12.1 Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija;

12.2 Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma;

12.3 Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**Katilinės modernizacija**

Jei apibūdinant pirkimo objektą galimai yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tokia informacija yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir /ar naudoti tokios produkcijos, medžiagų, įrenginių ir pan. bei gali juos pakeisti lygiavertėmis.

Techniniuose reikalavimuose Pirkėjas nurodo minimalius reikalaujamus įrangos techninius duomenis, Tiekėjas gali siūlyti įvairias įrangos komplektacijas, kurios atitinka arba yra geresnės nei nurodyti techniniai parametrai.

Pirkėjas įgyvendindamas projektą „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas UAB „Omniteksas fabrics“ diegiant šilumos atgavimo įrenginius“, projekto Nr. BL-AM-IKM01-0039, vykdo pirkimą bendrai finansuojamą Klimato kaitos programos lėšomis („žalioji pirkimas“). Įsigyjamos įrangos pagalba Pirkėjo taršios technologijos bus keičiamos mažiau taršiomis, siekiant mažinti iškastinio kuro vartojimą.

Eil. Nr.	Funkcijų ir / ar techninių, aplinkosauginių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai
Bendrieji reikalavimai įrangai		
1	Atliekamos įrangos transportavimo, montavimo, paleidimo, derinimo ir kitos būtinos parengimo naudoti paslaugas. Galimas dalinis įrangos pristatymas	taip
2	Įranga, atskiri įrenginiai atitinka tokio tipo prekėms Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių nustatytus standartus, keliamus pagrindinius techninius, ekologinius, kokybės reikalavimus ir kartu su Įranga bus pateikti tai pagrindžiantys dokumentai	taip
3	Nauja įranga turi būti suderinama su jau esama sumontuota įranga įmonėje, kad būtų galima sujungti į vieningą valdymo sistemą.	taip
4	Katilinės modernizavimo įranga susideda iš: 1. Elektroninis moduliacinis degiklis: 1vnt. 1.1 Dviejų kuro rūšių (gamtinės dujos, skystas kuras) degiklis 1.2 Degiklio minimali šiluminė galia ne mažiau kaip 830 kW, maksimali šiluminė galia 6450 kW; 1.3 Teršalų NOx klasė ne žemesnė kaip trečia; 1.4 Gamtinių dujų padavimo slėgis prieš degiklį 100-500 mbar; 1.5 Ventilatoriaus galia ne mažiau 15 kW; 1.6 Komplektuojamas su gamtinių dujų rampa, privalomąja gamtinių dujų armatūra, dažnio keitikliu, galios reguliatoriumi.	taip

<p style="text-align: center;">2. Kondensacinis ekonomaizeris 1 vnt.</p> <p>2.1 Ne mažiau kaip 380 kW galios; 2.2 Vandens srautas ne mažiau 80 m³/h; 2.3 Darbinė temperatūra 0 iki 250 °C, 2.4 Dūmų srautas nemažiau 8000 m³/h; 2.5 Dūmų temperatūra įėjime 140 °C, išėjime 70 °C; 2.6 Vandens temperatūra įėjime 20 °C, išėjime 24 °C; 2.7 Korpusas ir šilumokaitis pagamintas iš nerūdijančio plieno. 2.8 Pritaikytas dirbti su gamtinėmis dujomis, skystu kuru. 2.9 Integruotas dūmų apėjimas su uždarymo sklende su elektrifikuota pavara. 2.10 Apsauga nuo vandens užšalimo. 2.11 Apsauga nuo viršslėgio.</p> <p style="text-align: center;">3. Sauso tipo ekonomaizeris 1 vnt.</p> <p>3.1 Darbinis slėgis nemažiau 18 bar ; 3.2 Darbinė temperatūra 0 iki 250 °C, 3.3 Vandens srautas ne mažiau 5,0 m³/h; 3.4 Pajungimas atvamzdžių DN 32; 3.5 Ne mažiau kaip 170 kW galios; 3.6 Dūmų srautas nemažiau 9300 m³/h; 3.7 Dūmų temperatūra įėjime 230 °C, išėjime 140 °C; 3.8 Vandens temperatūra įėjime 106 °C, išėjime 138 °C; 3.9 Korpusas ir šilumokaitis pagamintas iš juodo plieno. 3.10 Tinkamas darbui su dviejų kuro rūšių (gamtinės dujos, skystas kuras) degikliu;</p> <p style="text-align: center;">4. Garo – vandens šilumokaitis 2 vnt.</p> <p>4.1 Darbinis slėgis 10 bar. 4.2 Darbinė temperatūra 0 iki 250 °C, 4.3 Vandens srautas ne mažiau 4,0 m³/h; 4.4 Ne mažiau kaip 150 kW galios; 4.5 Garo temperatūra įėjime 182 °C, išėjime 40 °C; 4.6 Vandens temperatūra įėjime 10 °C, išėjime 90 °C; 4.7 Vandens slėgio perkrytis nedidesnis kaip 3 kPa. 4.8 Korpusas ir šilumokaitis pagamintas iš nerūdijančio plieno. 4.9 Apšildytas ir apsaugotas nuo mechaninio pažeidimo.</p> <p style="text-align: center;">5. Atvirkštinės reversinės osmozės sistema 1 vnt.</p> <p>5.1 Ne mažiau kaip 3 m³/h našumo; 5.2 Komplektuojamas su slėgio pakėlimo siurbliu Q=4 m³/h, H=120 m.v.st, P_{el}=5,5 kW 5.3 Komplektuojamas su uždaromąja armatūra (sklendėmis, filtru, atbuliniais vožtuvais, solenoidiniais vožtuvais); 5.4 Komplektuojamas su matavimo prietaisais (manometrais, slėgio rėlėmis, srauto indikatoriais, laidumo davikliu); 5.5 Komplektuojamas su automatikos skydu.</p> <p style="text-align: center;">6. Sauso rotoriaus siurblys su atskiru dažnio keitikliu 1 vnt.</p> <p>6.1 Ne mažiau 80 m³/h našumo; 6.2 Ne mažiau 40 m.v.st slėgio; 6.3 Darbinė terpė vanduo; 6.4 Darbinė terpės temperatūra: nuo -20 C iki +140 C 6.5 Variklio galia ne mažiau 15 kW; 6.6 Variklio apsaugos laipsnis ne mažiau IP55; 6.7 Variklio efektyvumo lygis ne mažiau IE3.</p> <p style="text-align: center;">7. Aukšto slėgio išcentrinis siurblys 2 vnt.</p> <p>7.1. Ne mažiau 4 m³/h našumo; 7.2. Ne mažiau 20 m.v.st slėgio;</p>	
--	--

	<p>7.3. Darbinė terpė vanduo; 7.4. Darbinės terpės temperatūra: nuo -20 °C iki +120 °C; 7.5. Variklio galia ne mažiau 0,3 kW; 7.6. Variklio apsaugos laipsnis ne mažiau IP55; 7.7. Variklio efektyvumo lygis ne mažiau IE2. 8. Reguliuojamas Vožtuvas su el. Pavara 1vnt. 8.1 Darbinis slėgis nuo 16 bar. 8.2 Temperatūra 250 °C iki 300 °C; 8.3 Darbinė terpė garas. 8.4 Pajungimas atvamzdžių DN 25.</p>	
5	<p>Katilinės modernizavimo darbų apimtis: 1. Naujo degiklio sumontavimo darbai 1.1. Naujo degiklio su dujų rampa montavimas, naujos degiklio tvirtinimo plokštės pagaminimas ir sumontavimas ant esamo garo katilo; 1.2. Dujotiekio vamzdyno perdarymas pagal naują degiklį; 1.3. Atliekamas mechaninio stiprumo ir sandarumo bandymas; 1.4. Naujo degiklio pajungimas elektriškai, automatikos dalies paleidimo – derinimo darbai; 1.5. Naujo degiklio paleidimo - derinimo darbai su gamtinėmis dujomis. Degiklio režiminių taškų suregulavimas, apsaugų nustatymas, dokumentacijos paruošimas. 1.6. Reikalinga dokumentacija 2. Kondensacinio ekonomaizerio montavimo darbai: 2.1. Ekonomaizerio atraminių konstrukcijų sumontavimas, viršutinės aikštelės aplink ekonomaizerį su apsauginiais turėklais įrengimas, užlipimo lipynės sumontavimas ant konteinerio; 2.2. Naujo kondensacinio ekonomaizerio sumontavimas ant rėmo ir prijungimas prie dūmų kanalų lanksčiais flanšiniais kompensatoriais; 2.3. Dūmų kanalų, kamino perdarymas pritaikant prie naujo kondensacinio ekonomaizerio; 2.4. Ekonomaizerio izoliavimas ir apskardinimas. Reikalinga dokumentacija.</p>	taip

UAB "Omniteksas fabrics",
Raudondvario pl.93, LT-47184 Kaunas
elektroninis paštas: simonas@tributum.lt

PASIŪLYMAS

Įranga katilinės modernizacijai

2023 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas; įm. kodas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame **2023 m. balandžio mėn. 12 d.** APVA tinklapyje: www.apva.ltskelbimų skiltyje arba laikraštyje „Kauno diena“.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) konkursas atitinka „žaliuoju pirkimu“
- 4) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome **įranga katilinės modernizacijai** iš viso už kainą:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kaina, Eurais (be PVM)	PVM	Kaina, Eurais (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Įranga katilinės modernizacijai įskaitant pristatymo, montavimo, paleidimo, projektavimo ir kitų būtinos parengimo naudoti paslaugas			

Siūlomos šiluminės energijos atgavimo įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Funkcijų ir/ar techninių, aplinkosauginių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede	Techniniai, aplinkosauginiai reikalavimai, rodikliai (kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede)	Siūlomos įrangos atitiktis techniniams, aplinkosauginiams reikalavimams, rodiklių reikšmės (pildo tiekėjas)
Bendrieji reikalavimai įrangai			
1	Atliekamos įrangos transportavimo, montavimo, paleidimo, derinimo ir kitos būtinos parengimo naudoti paslaugas. Galimas dalinis įrangos pristatymas	taip	
2	Įranga, atskiri įrenginiai atitinka tokio tipo prekės Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių nustatytus standartus, keliamus pagrindinius techninius, ekologinius, kokybės reikalavimus ir kartu su Įranga bus pateikti tai pagrindžiantys dokumentai	taip	
3	Nauja įranga turi būti suderinama su jau esama sumontuota įranga įmonėje, kad būtų galima sujungti į vieningą valdymo sistemą.	taip	
4	<p>Katilinės modernizavimo įranga susideda iš:</p> <p>1. Elektroninis moduliacinis degiklis: 1 vnt.</p> <p>1.7 Dviejų kuro rūšių (gamtinės dujos, skystas kuras) degiklis</p> <p>1.8 Degiklio minimali šiluminė galia ne mažiau kaip 830 kW, maksimali šiluminė galia 6450 kW;</p> <p>1.9 Teršalų NOx klasė ne žemesnė kaip trečia;</p> <p>1.10 Gamtinių dujų padavimo slėgis prieš degiklį 100-500 mbar;</p> <p>1.11 Ventilatoriaus galia ne mažiau 15 kW;</p> <p>1.12 Komplektuojamas su gamtinių dujų rampa, privalomąja gamtinių dujų armatūra, dažnio keitikliu, galios regulatoriumi.</p> <p>2. Kondensacinis ekonomaizeris 1 vnt.</p> <p>2.12 Ne mažiau kaip 380 kW galios;</p> <p>2.13 Vandens srautas ne mažiau 80 m³/h;</p> <p>2.14 Darbinė temperatūra 0 iki 250 °C,</p> <p>2.15 Dūmų srautas nemažiau 8000 m³/h;</p> <p>2.16 Dūmų temperatūra įėjime 140 °C, išėjime 70 °C;</p> <p>2.17 Vandens temperatūra įėjime 20 °C, išėjime 24 °C;</p> <p>2.18 Korpusas ir šilumokaitis pagamintas iš nerūdijančio plieno.</p> <p>2.19 Pritaikytas dirbti su gamtinėmis dujomis, skystu kuru.</p> <p>2.20 Integruotas dūmų apėjimas su uždarymo sklende su elektrifikuota pavara.</p> <p>2.21 Apsauga nuo vandens užšalimo.</p> <p>2.22 Apsauga nuo viršslėgio.</p> <p>3. Sauso tipo ekonomaizeris 1 vnt.</p> <p>7.1 Darbinis slėgis nemažiau 18 bar ;</p> <p>7.2 Darbinė temperatūra 0 iki 250 °C,</p> <p>7.3 Vandens srautas ne mažiau 5,0 m³/h;</p> <p>7.4 Pajungimas atvamzdžių DN 32;</p> <p>7.5 Ne mažiau kaip 170 kW galios;</p>	taip	

	<p>7.6 Dūmų srautas nemažiau 9300 m³/h; 7.7 Dūmų temperatūra įėjime 230 °C, išėjime 140 °C; 7.8 Vandens temperatūra įėjime 106 °C, išėjime 138 °C; 7.9 Vidinė vandens talpa nuo 30l; 7.10 Korpusas ir šilumokaitis pagamintas iš juodo plieno. 7.11 Tinkamas darbui su dviejų kuro rūšių (gamtinės dujos, skystas kuras) degikliu;</p> <p>8. Garo – vandens šilumokaitis 2 vnt.</p> <p>8.1 Darbinis slėgis 10 bar. 8.2 Darbinė temperatūra 0 iki 250 °C, 8.3 Vandens srautas ne mažiau 4,0 m³/h; 8.4 Ne mažiau kaip 150 kW galios; 8.5 Garo temperatūra įėjime 182 °C, išėjime 40 °C; 8.6 Vandens temperatūra įėjime 10 °C, išėjime 90 °C; 8.7 Vandens slėgio perkritis nedidesnis kaip 3 kPa. 8.8 Korpusas ir šilumokaitis pagamintas iš nerūdijančio plieno. 8.9 Apšildytas ir apsaugotas nuo mechaninio pažeidimo.</p> <p>9. Atvirkštinės reversinės osmozės sistema 1 vnt.</p> <p>9.1 Ne mažiau kaip 3 m³/h našumo; 9.2 Komplektuojamas su slėgio pakėlimo siurbliu Q=4 m³/h, H=120 m.v.st, Pel=5,5 kW 9.3 Komplektuojamas su uždaromąja armatūra (sklendėmis, filtru, atbuliniais vožtuvais, solenoidiniais vožtuvais); 9.4 Komplektuojamas su matavimo prietaisais (manometrais, slėgio rėlėmis, srauto indikatoriais, laidumo davikliu); 9.5 Komplektuojamas su automatikos skydu.</p> <p>10. Sauso rotorius siurblys su atskiru dažnio keitikliu 1 vnt.</p> <p>10.1 Ne mažiau 80 m³/h našumo; 10.2 Ne mažiau 40 m.v.st slėgio; 10.3 Darbinė terpė vanduo; 10.4 Darbinė terpės temperatūra: nuo -20 C iki +140 C 10.5 Variklio galia ne mažiau 15 kW; 10.6 Variklio apsaugos laipsnis ne mažiau IP55; 10.7 Variklio efektyvumo lygis ne mažiau IE3.</p> <p>11. Aukšto slėgio išcentrinis siurblys 2 vnt.</p> <p>10.1. Ne mažiau 4 m³/h našumo; 10.2. Ne mažiau 20 m.v.st slėgio; 10.3. Darbinė terpė vanduo; 10.4. Darbinės terpės temperatūra: nuo -20 °C iki +120 °C; 10.5. Variklio galia ne mažiau 0,3 kW; 10.6. Variklio apsaugos laipsnis ne mažiau IP55; 10.7. Variklio efektyvumo lygis ne mažiau IE2.</p> <p>11. Reguluojamas Vožtuvas su el. pavara 1vnt.</p> <p>8.5 Darbinis slėgis nuo 16 bar. 8.6 Temperatūra 250 °C iki 300 °C; 8.7 Darbinė terpė garas. 8.8 Pajungimas atvamzdžių DN 25.</p>		
5	<p>Katilinės modernizavimo darbų apimtis:</p> <p>1. Naujo degiklio sumontavimo darbai</p> <p>1.1. Naujo degiklio su dujų rampa montavimas, naujos degiklio tvirtinimo plokštės pagaminimas ir sumontavimas ant esamo garo katilo; 1.2. Dujotiekio vamzdyno perdarymas pagal naują degiklį; 1.3. Atliekamas mechaninio stiprumo ir sandarumo bandymas; 1.4. Naujo degiklio pajungimas elektriškai, automatikos dalies paleidimo – derinimo darbai; 1.5. Naujo degiklio paleidimo - derinimo darbai su gamtinėmis dujomis. Degiklio režiminių taškų suregulavimas, apsaugų nustatymas, dokumentacijos paruošimas. 1.6. Reikalinga dokumentacija</p>	taip	

	<p>2. Kondensacinio ekonomizaierio montavimo darbai:</p> <p>2.1. Ekonomizaierio atraminių konstrukcijų sumontavimas, viršutinės aikštelės aplink ekonomizaierį su apsauginiais turėklais įrengimas, užlipimo lipynės sumontavimas ant konteinerio;</p> <p>2.2. Naujo kondensacinio ekonomizaierio sumontavimas ant rėmo ir prijungimas prie dūmų kanalų lanksčiais flanšiniai kompensatoriais;</p> <p>2.3. Dūmų kanalų, kamino perdarymas pritaikant prie naujo kondensacinio ekonomizaierio;</p> <p>2.4. Ekonomizaierio izoliavimas ir apskardinimas</p> <p>2.5. Reikalinga dokumentacija.</p>		

Pasiūlymas galioja iki **2023** - _____ - _____ d.

Tiekėjas patvirtina, kad įmonė nėra tiesiogiai susijusi su UAB „Omniteksas fabrics“ ir šiuo pasiūlymu įsipareigoja vadovautis ir laikytis naujausios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei konkurso sąlygose apibrėžtų reikalavimų.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

UAB „Omniteksas fabrics“
konkurso sąlygų 3 priedas

(Tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

UAB "Omniteksas fabrics",
Raudondvario pl.93, LT-47184 Kaunas
elektroninis paštas: simonas@tributum.lt

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

Aš,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) UAB „Omniteksas fabrics“ organizuojamame konkurse įranga katilinės modernizacijai įsigyti, kvalifikacijos duomenys yra tokie **(tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):**

Nr.	Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.		
2.	Tiekėjas atitinka „Žaliuosius pirkimus“ ir atitinka APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS IR PERKANTIEJI SUBJEKTAI TURI TAIKYTI PIRKAMOS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO 4 p.		

Nr.	Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai	Taip	Ne
1.	Tiekėjas turi galėti užtikrinti prekių (įrangos) naudojimo vietoje prekių (įrangos) garantinį aptarnavimą bei remontą. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip 48 valandos.		
2.	Tiekėjas turi turėti sutarties vykdymui privalomą atestatą ar atestatus leidžiančius vykdyti pirkimo objekte numatytus darbus, įskaitant darbus su slėginiais įrenginiais. Tiekėjas turi turėti teisę verstis šilumos įrenginių eksploatavimu: šilumos įrenginių ne mažiau kaip iki 4,0 Mpa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai; Šilumos įrenginių ne mažiau kaip iki 4,0 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai; šilumos įrenginių ne mažiau kaip iki 4,0 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai		

Man žinoma, kad, jeigu **UAB „Omniteksas fabrics“** nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)