

IGYVENDINAMA PANAUDOJANT APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠAS

AB „ŽEMKALNIJA“

Vytauto g. 4, LT-70137 Vilkaviškis; įm. kodas 285227140; el. p.: zemkalnija@zemkalnija.lt; tel.: +370 672 01718

KONKURSO SĄLYGOS

Biokuro katilas („žalioji pirkimas“)

BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1 AB „Žemkalnija“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą Nr. KK-AM-KMI01-0018 ES finansinei paramai gauti, parengtą pagal priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ apraše patvirtintos priemonės „Išskatinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ tvarkos aprašą (finansinės paramos kvietimo Nr. KK-AM-KMI01), numato įsigyti **biokuro katilą**, įskaitant įrangos transportavimo, montavimo, paleidimo, derinimo ir kitas būtinas parengimo naudoti paslaugas.
- 1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pirkimų tvarkos aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
- 1.3 Pirkėjas vykdo žaliuosius pirkimus vadovaudamiesi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo“ (toliau – Aprašas).
Atliekamas žalioji pirkimas, vadovaujantis Aprašo 4.4.4 papunkčiu (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje reikalavimuose tiekėjams (ISO, EMAS standartai), prekei pagaminti ir (ar) naudoti sunaudojama mažiau elektros energijos - Įranga yra aukščiausios energijos vartojimo klasės (Prekės, kurios įtrauktos į LR energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus (15. Kietojo kuro katilai (≤ 70 kW), bei komplektai).
- 1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas **2024 m. spalio mėn. 17 d.** APVA tinklapyje: www.apva.lt skelbimų skiltyje.
- 1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
- 1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę vykdyti pakartotinį pirkimą Pirkimų tvarkos aprašo 31 punkte nustatyta tvarka.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Perkamas **biokuro katilas**, įskaitant įrangos transportavimo, montavimo, paleidimo, derinimo ir kitas būtinas parengimo naudoti paslaugas, kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (toliau Įranga). Perkama tik nauja (nenaudota) Įranga, atitinkanti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

2.2 Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3 Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

2.4 Įranga (prekės) turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista eksploatacijai ne vėliau kaip **2024 12 15**. Šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 1 (vieno) mėnesio terminui atskiru rašytiniu šalių susitarimu, jeigu atsiranda ne nuo tiekėjo tiesiogiai priklausančios aplinkybės, dėl kurių įrangos pristatymo ir (ar) rangos darbai gali vėluoti.

2.5 Prekių pristatymo bei montavimo vieta – AB „Žemkalnija“ Vytauto g. 4, LT-70137 Vilkaviškis.

2.6 Pirkimui taikomi žaliesiems pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai, kurie nurodyti šiose pirkimo sąlygose.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* ir/arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą
3.1.1.2.	Tiekėjas neturi 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576 taikomų ribojimų	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo,	Pateikiama Tiekėjo deklaracija dėl 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576 taikomų ribojimų neturėjimo (Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 Tiekėjo

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
		pasiūlymas atmetamas	deklaracija dėl taikomų ribojimų neturėjimo)

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1	Tiekėjas turi galėti užtikrinti prekių (įrangos) naudojimo vietoje prekių (įrangos) garantinį aptarnavimą bei remontą. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip 48 valandos	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas Tiekėjo laisvos formos raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, kuriame būtų nurodyti kontaktiniai duomenys, kuriais reikia kreiptis į tiekėją dėl prekių (įrangos) garantinio aptarnavimo bei remonto. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija*
3.1.1.2	Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo).	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias tiekėjas galės taikyti vykdydamas pirkimo sutartį, apibūdinimas, įrodantis, kad tiekėjas, pirkimo sutarties vykdymo metu galės taikyti nustatytas aplinkos apsaugos priemones (šių vadybos priemonių taikymo aprašymas, arba akredituotų įstaigų išduoti sertifikatai, patvirtinantys, kad tiekėjas laikosi reikalaujamų aplinkos apsaugos priemonių ir pan.)

*** Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys

atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį)¹.

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba. **Pasiūlymai iki 2024 m. spalio mėn. 31 d. 15 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) turi būti pateikti **el. paštu: jasulaitisd@gmail.com** arba atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: AB "Žemkalnija", Vytauto g. 4, LT-70137 Vilkaviškis.

4.4 Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymą privaloma pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.

4.5 **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė²;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nevertinami.

4.10 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo su prekių tiekimu susijusios t.y. perkamų prekių pristatymo, montavimo ir kitos būtinos parengimo naudoti paslaugų išlaidos.

4.11 **Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2025 m. sausio mėn. 31 d.** Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.12 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.13 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas paskelbia APVA tinklapyje: www.apva.lt skelbimų skiltyje.

¹ Jei nusprendžiama, kad pirkime dalyvaujanti ūkio subjektų grupė turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį.

² Jei reikalaujama

4.14 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.4 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu ir/arba elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: **AB „Žemkalnija“ direktorius Džiugas Jasulaitis, tel.: +370 686 35801; elektroninis paštas: jasulaitisd@gmail.com.**

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pasiūlymų vertinimo procedūra vyks 2024-11-04 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 4.3 punkte.

6.3 Komisija nagrinėja:

6.3.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.3.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.3.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.4 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.5 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.6 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymų vertinimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.7 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinųjų dalių pagrindimą.³

6.8 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

³ Pirkėjas turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri pirkėjo vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui.

6.9 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksline jį;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatiksline savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas neveliau kaip per tris darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis iš šių eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso / derybų sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma,⁴ arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis;

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.3 Pirkimo sutarties galiojimas, atsiskaitymo tvarka, kitas sąlygos:

10.3.1 Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja kol Sutarties šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai);

10.3.2 Galimas dalinis Įrangos pristatymas. Sutartyje numatomos Įrangos perdavimas – priėmimas vykdomas pagal tiekėjo įrangos priėmimo – perdavimo pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia tiekėjas ir pasirašo tiekėjas bei pirkėjas;

10.3.3 Sutarties sąlygose avansinis, tarpinis (-iai) bei galutinis atsiskaitymas už Įrangą numatomas vykdyti tokia tvarka:

- 30 % (trisdešimt procentų) dydžio avansinis mokėjimas, nuo bendros Įrangos pirkimo sutarties kainos (bendra sutarties kaina – tai Įrangos kaina kartu su PVM, jei toks yra skaičiuojamas), pirkėjo sumokamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo datos;

- 70 % (septyniasdešimt procentų) dydžio mokėjimas, nuo bendros Įrangos pirkimo sutarties kainos (bendra sutarties kaina – tai Įrangos kaina kartu su PVM, jei toks yra skaičiuojamas), pirkėjo sumokamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo pranešimo „apie pasirengimą išsiųsti įrangą“ pateikimo dienos.

10.4 Tiekėjas užtikrina pateiktos ir instaliuotos Įrangos darbo garantinį laikotarpį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nuo įrangos galutinio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (išskyrus greitai susidėvinčias detales). Garantinis aptarnavimas netaikomas, jei įranga buvo sugadinta dėl netinkamų operatorių veiksmų, netinkamos kuro rūšies ar frakcijos, pašalinių priemaišų. Katilo eksploatacijos metu besidėvinčioms detalėm garantinis aptarnavimas taikomas pagal atskirų įrenginių pasuose nuodytus garantinio aptarnavimo terminus ir sąlygas.

10.5 Tiekėjas kartu su galutiniu įrangos priėmimo – perdavimo aktu turi pateikti pirkėjui Įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as), kurioje būtų detalčiai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti Įrangą ar jos dalis. Naudojimo ir priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių ir/arba anglų kalba.

10.6 Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Tiekėjas ir/arba Pirkėjas privalės sumokėti 0,02 proc. nuo neįvykdytos pirkimo sutarties dalies vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras,

⁴ Kai to reikalaujama

pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ir/arba APVA tinklapyje: www.apva.lt skelbimų skiltyje.

11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

12. PRIEDAI

12.1 Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija;

12.2 Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma;

12.3 Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija;

12.4 Priedas Nr. 4 Tiekėjo deklaracija dėl sankcijų netaikymo;

12.5 Priedas Nr. 5 Pirkimo-pardavimo sutarties projektas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BIOKURO KATILAS

BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

AB „Žemkalnija“ įgyvendindama projektą Nr. KK-AM-KMI01-0018 ES finansinei paramai gauti, parengtą pagal priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ apraše patvirtintos priemonės „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ tvarkos aprašą (finansinės paramos kvietimo Nr. KK-AM-KMI01), numato įsigyti biokuro katilą Pirkimo tikslas – sumažinti katilinės kietųjų dalelių išmetimo į aplinką kiekį, Pirkėjas įgyvendindamas projektą Klimato kaitos programos lėšomis („žalioji pirkimas“). Įsigyjamos įrangos pagalba Pirkėjo taršios technologijos bus keičiamos mažiau taršiomis, siekiant mažinti iškastinio kuro vartojimą.

Šis pirkimas neskaidomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo apimčiai.

Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo išlaidos, įskaitant įrangos transportavimo, montavimo, paleidimo, derinimo ir kitas būtinas parengimo naudoti paslaugas, taip pat išlaidas, susijusias objekto pridavimu valstybinėms institucijoms ir kitiems asmenims, įstaigoms ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas ir (ar) priduotas.

Jei apibūdinant pirkimo objektą galimai yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tokia informacija yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir /ar naudoti tokios produkcijos, medžiagų, įrenginių ir pan. bei gali juos pakeisti lygiavertėmis.

Techniniuose reikalavimuose Pirkėjas nurodo minimalius reikalaujamus įrangos techninius duomenis, Tiekėjas gali siūlyti įvairias įrangos komplektacijas, kurios atitinka arba yra geresnės nei nurodyti techniniai parametrai.

Eil.nr.	Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai	Dokumentas patvirtinantis techninius reikalavimus ar rodiklius
1.	KATILAS		Nurodyti katilo pavadinimą
1.1.	Katilo tipas	Vandens šildymo, dūmavamzdis, 3 eigų. Dūmavamzdžių padėtis-horizontali	Katilo brėžinys ar schema
1.2.	Atitikimas standartui	Atitinka ne žemesnius kaip 5-os klasės aplinkos apsaugos reikalavimus, nurodytus EN 303-5:2021 standarte	Akredituotos laboratorijos bandymų protokolas
1.3.	Atitikimas techniniam reglamentui	Katilas atitinka slėginės įrangos direktyvą 2014/68/ES	Nepriklausomos trečios šalies gaminio atitikties vertinimas pagal slėginės įrangos direktyvą 2014/68/ES
1.4.	Šilumokaičio valymo tipas	Dūmavamzdžiuose sumontuotos sraigtinės vijos, kurios besisukdamos atlieka šilumokaičio valymo ir suodžių šalinimo funkciją ar analogišką neimpulsinę (sukelia neleistiną	Katilo brėžinys ar schema

		momentinę taršą) šilumokaičio valymo sistemą.	
1.5.	Nominalus šiluminis galingumas (Qn)	Ne mažiau 400 kW	Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.6.	Mažiausias šiluminis galingumas (Qmin)	Ne daugiau 120 kW	Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.7.	Naudingo veikimo koeficientas (prie Qn)	Ne mažiau 93 %	Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.8.	Naudingo veikimo koeficientas (Qmin)	Ne mažiau 90 %	Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.9.	Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis	Ne mažiau 4 bar	Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.10.	Didžiausia katilo darbinė temperatūra	Ne mažiau 90°C	Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.11.	Katilo degiklio tipas	<ul style="list-style-type: none"> • Įmontuojamas į katilą. • Judamas ardynas susidedantis iš atskirų keičiamų ardelių. • Periodinis automatinis pelenų ir šlakų pašalinimas iš degiklio suspausto oro impulsais. • Mechaninės priešgaisrinės apsaugos priemonės – liepsnos sklendė, papildomas kuro padavimo į degimo zoną sraigtas. 	Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.12.	Pelenų ir suodžių šalinimo sistema	Į vieną pelenų dėžę, kurios tūris ne mažiau 150 ltr.	Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.13.	Degimo proceso valdymas	<ul style="list-style-type: none"> • Moduliacinis, visame katilo deklaruotame galios diapazone, pagal nustatytą ištekancio vandens temperatūrą. • Paduodamo į degiklį oro kiekio korekcija pagal esantį deguonies kiekį dūmuose (O₂). 	Gaminių pasai ar instrukcijos ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.14.	Katilo/degiklio valdymo sistema turi valdyti technologinius įrenginius:	<ul style="list-style-type: none"> • Recirkuliacinį siurblių • Cirkuliacinį siurblių • Šildymo sistemos triegį vožtuvą • Šilumokaičio valymą • Pelenų šalinimą 	Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.15.	Parametrų stebėjimas ir valdymas nuotoliniu būdu (užsakovas eksploatacijos vietoje turi garantuoti stabilų	<ul style="list-style-type: none"> • Degiklio būseną (dirba/nedirba); • Deguonies kiekis dūmuose; • Degiklio šiluminė galia; • Vandens temperatūra iš katilo; • Grįžtama temperatūra; 	Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta

	ir patikimą internetinį ryšį)	<ul style="list-style-type: none"> • Paduodama į šildymo sistemą temperatūra; • Degiklio liepsnos kontrolė; • Degiklio gedimų diagnostika; • SMS pranešimai apie gedimus. 	
1.16.	Kuro padavimo sraigtinis konvejeris	Kuro padavimo konvejeris turi dirbti visame katilo galios diapazone paduodamas kurą iš montuojamos talpos į katilą	Įrenginių išdėstymo schema.
2.	Papildomi įrengimai		
2.1.	Dūmų ištraukimo sistema	Priverstinė, su dūmų ištraukimo ventiliatoriumi, kuris palaiko stabilų, reikalingą slėgio išretėjimą katilo pakuroje.	Įrenginių išdėstymo schema.

AB „Žemkalnija“
Vytauto g. 4, LT-70137 Vilkaviškis
El.p.: jasulaitisd@gmail.com

PASIŪLYMAS

Biokuro katilas

2024 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	
Įmonės kodas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame **2024 m. spalio mėn. 17 d.** APVA tinklapyje: www.apva.lt skelbimų skiltyje
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome **biokuro katilą** iš viso už kainą:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kaina, Eurais (be PVM)	PVM	Kaina, Eurais (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	biokuro katilas (<i>nurodomas tikslus pavadinimas, gamintojas, modelis (modifikacija)</i>) įskaitant pristatymo, montavimo, paleidimo, projektavimo ir kitų būtinos parengimo naudoti paslaugas			

Siūlomas **biokuro katilas** visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės tokios:

Eil. Nr.	Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai	Siūlomos įrangos atitiktis techniniams, aplinkosauginiams reikalavimams, rodiklių reikšmės <u>(pildo tiekėjas)</u>
1.	KATILAS		Nurodyti katilo pavadinimą
1.1.	Katilo tipas	Vandens šildymo, dūmavamzdis, 3 eigų. Dūmavamzdžių padėtis-horizontali	Katilo brėžinys ar schema
1.2.	Atitikimas standartui	Atitinka ne žemesnius kaip 5-os klasės aplinkos apsaugos reikalavimus, nurodytus EN 303-5:2021 standarte	Akredituotos laboratorijos bandymų protokolas
1.3.	Atitikimas techniniam reglamentui	Katilas atitinka slėginės įrangos direktyvą 2014/68/ES	Nepriklausomos trečios šalies gaminio atitikties vertinimas pagal slėginės įrangos direktyvą 2014/68/ES
1.4.	Šilumokaičio valymo tipas	Dūmavamzdžiuose sumontuotos sraigtinės vijos, kurios besisukdamos atlieka šilumokaičio valymo ir suodžių šalinimo funkciją ar analogišką neimpulsinę (sukelia neleistiną momentinę taršą) šilumokaičio valymo sistemą.	Katilo brėžinys ar schema
1.5.	Nominalus šiluminis galingumas (Q_n)	Ne mažiau 400 kW	Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.6.	Mažiausias šiluminis galingumas (Q_{min})	Ne daugiau 120 kW	Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.7.	Naudingo veikimo koeficientas (prie Q_n)	Ne mažiau 93 %	Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.8.	Naudingo veikimo koeficientas (Q_{min})	Ne mažiau 90 %	Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.9.	Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis	Ne mažiau 4 bar	Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.10.	Didžiausia katilo darbinė temperatūra	Ne mažiau 90°C	Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.11.	Katilo degiklio tipas	<ul style="list-style-type: none"> • Įmontuojamas į katilą. • Judamas ardymas susidedantis iš atskirų keičiamų ardelių. • Periodinis automatinis pelenų ir šlakų pašalinimas iš degiklio suspausto oro impulsais. • Mechaninės priešgaisrinės apsaugos priemonės – liepsnos sklendė, papildomas kuro padavimo į degimo zoną sraigtas. 	Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta

1.12.	Pelenų ir suodžių šalinimo sistema	Į vieną pelenų dėžę, kurios tūris ne mažiau 150 ltr.	Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.13.	Degimo proceso valdymas	<ul style="list-style-type: none"> • Moduliacinis, visame katilo deklaruotame galios diapazone, pagal nustatytą ištekancio vandens temperatūrą. • Paduodamo į degiklį oro kiekio korekcija pagal esantį deguonies kiekį dūmuose (O2). 	Gaminių pasai ar instrukcijos ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.14.	Katilo/degiklio valdymo sistema turi valdyti technologinius įrenginius:	<ul style="list-style-type: none"> • Recirkuliacinį siurbį • Cirkuliacinį siurbį • Šildymo sistemos trieigį vožtuvą • Šilumokaičio valymą • Pelenų šalinimą 	Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.15.	Parametrų stebėjimas ir valdymas nuotoliniu būdu (užsakovas eksploatacijos vietoje turi garantuoti stabilų ir patikimą internetinį ryšį)	<ul style="list-style-type: none"> • Degiklio būseną (dirba/nedirba); • Deguonies kiekis dūmuose; • Degiklio šiluminė galia; • Vandens temperatūra iš katilo; • Grįžtama temperatūra; • Paduodama į šildymo sistemą temperatūra; • Degiklio liepsnos kontrolė; • Degiklio gedimų diagnostika; • SMS pranešimai apie gedimus. 	Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta
1.16.	Kuro padavimo sraigtinis konvejeris	Kuro padavimo konvejeris turi dirbti visame katilo galios diapazone paduodamas kurą iš montuojamos talpos į katilą	Įrenginių išdėstymo schema.
2.	Papildomi įrengimai		
2.1.	Dūmų ištraukimo sistema	Priverstinė, su dūmų ištraukimo ventiliatoriumi, kuris palaiko stabilų, reikalingą slėgio išretėjimą katilo pakuroje.	Įrenginių išdėstymo schema.

Pasiūlymas galioja iki **2025** - _____ - ____ d.

Tiekėjas patvirtina, kad įmonė nėra tiesiogiai susijusi su **AB „Žemkalnija“** ir šiuo pasiūlymu įsipareigoja vadovautis ir laikytis naujausios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei konkurso sąlygose apibrėžtų reikalavimų.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

(Tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

AB „Žemkalnija“
Vytauto g. 4, LT-70137 Vilkaviškis
El.p.: jasulaitisd@gmail.com

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

Aš,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) AB „Žemkalnija“ organizuojamame konkurse **biokuro katilui** įsigyti, kvalifikacijos duomenys yra tokie **(tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):**

Nr.	Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus		

Man žinoma, kad, jeigu AB „Žemkalnija“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas)

**TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL 2022 BALANDŽIO 8 D. EUROPOS SAJUNGOS TARYBOS
REGLAMENTO (ES) 2022/576 TAIKOMŲ RIBOJIMŲ NETURĖJIMO**

2024-10-__

(data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo sudėtyje (tiekėjas / ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas.

Patvirtinu, kad:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš ūkio subjektų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš ūkio subjektų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekejais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Man žinoma, kad jei Perkančioji organizacija (Perkantysis subjektas) nustato, kad pateikti duomenys yra klaidinantys, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

Taip pat įsipareigoju nedelsiant informuoti AB „Žemkalnija“ jei sutarties vykdymo metu atsirastų a) – d) punktuose išdėstytos aplinkybės.

(Parašas)

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. _____

2024 m. _____ mėn. ____ d.

AB „Žemkalnija“, Vytauto g. 4, LT-70137 Vilkaviškis; įm. kodas 285227140, atstovaujama direktoriaus Džiugo Jasulaičio, toliau sutartyje vadinama „Pirkėjas“

ir

_____, _____; įm. kodas _____, atstovaujama _____, toliau sutartyje vadinama „Tiekėjas“

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią **biokuro katilo** (toliau vadinamą „Įranga“) pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Ši Sutartis yra sudaroma įgyvendinant projektą Nr. KK-AM-KMI01-0018 ES finansinei paramai gauti, parengtą pagal priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ apraše patvirtintos priemonės „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ tvarkos aprašą (finansinės paramos kvietimo Nr. KK-AM-KMI01).

1.2. Sutarties dalykas yra **Įrangos** pirkimas.

1.3. **Įrangos** savybės nustatytos Sutarties Priede Nr. 1 įtvirtintoje techninėje specifikacijoje.

1.4. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui techninėje specifikacijoje (Sutarties Priedas Nr. 1) nurodytus reikalavimus atitinkančią **Įrangą**, o Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybišką ir laiku perduodamą **Įrangą** ir už ją apmokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka. **Įrangos** komplektacija (kiekiai) ir reikalavimai jai nustatyti Sutarties Priede Nr. 1.

Įranga, atskiri įrenginiai turi atitikti tokio tipo prekėms Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių nustatytus standartus, keliamus pagrindinius techninius, ekologinius, kokybės reikalavimus, o Tiekėjas kartu su įranga pateikia dokumentus, pagrindžiančius, kad įsigyta **Įranga** atitinka šiuos reikalavimus.

1.5. **Įrangos** kokybė ir komplektiškumas:

1.5.1. **Įrangos** kokybė turi atitikti technines charakteristikas, nurodytas firmų – **Įrangos** gamintojų ir nustatytas šios Sutarties sąlygose;

1.5.2. **Įrangos** komplektiškumas turi atitikti Sutarties sąlygas. **Įranga** pristatoma tinkamai sukomplektuota numatytai paskirčiai ir funkcionalumui be papildomo komplektavimo, su visais būtinais reikmenimis, technine dokumentacija, garantijos dokumentais.

1.6. Tiekėjas privalo atlikti su **Įrangos** (prekių) tiekimu susijusias paslaugas t.y. perkamos **Įrangos** transportavimo, montavimo, paleidimo, derinimo, darbuotojų apmokymo ir kitas būtinas parengimo naudoti paslaugas.

1.7. Tiekėjas patvirtina, kad šia Sutartimi parduodama **Įranga** nėra areštuota, įkeista, ji nėra teismo ginčo objektu, jokie tretieji asmenys neturi teisių ir pretenzijų į **Įrangą** ir Tiekėjo teisė disponuoti ja nėra atimta ar jokių kitu būdu apribota.

1.8. Tiekėjas garantuoja, kad tiekiamas **Įranga** yra nauja, nenaudota ir tiksliai atitinka techninę specifikaciją.

II. SUTARTIES ĮVYKDYMO TERMINAI

2.1. **Įranga** (prekės) būti pristatyta, sumontuota ir paleista eksploatacijai **ne vėliau kaip 2024 12 15**. Šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 1 (vieno) mėnesio terminui atskiru rašytiniu šalių susitarimu, jeigu atsiranda ne nuo tiekėjo tiesiogiai priklausančios aplinkybės, dėl kurių įrangos pristatymo ir (ar) rangos darbai gali vėluoti. Galimas dalinis Įrangos pristatymas.

2.2. Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Tiekėjas Pirkėjo reikalavimu moka 0,02 proc. nuo neįvykdytos pirkimo sutarties dalies vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

2.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

III. SUTARTIES ĮVYKDYMO VIETA

3.1. **Įrangos** pristatymo vieta - AB „Žemkalnija“ Vytauto g. 4, LT-70137 Vilkaviškis.

IV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Papildomų Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar vykdymo netinkamai, taip pat jeigu Sutartis yra nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės, užtikrinimo priemonių Pirkėjas nenumato.

V. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

5.1. Sutarties kaina yra nustatyta remiantis Tiekėjo konkurse pateiktame galutiniame pasiūlyme nurodyta kaina.

5.2. Visa šioje Sutartyje nurodyto **Įrangos** kaina yra _____ EUR neįskaitant PVM („**Sutarties kaina**“). PVM sudaro _____ EUR. Bendra sutarties kaina su PVM („**bendra Sutarties kaina**“) sudaro: _____ EUR (_____ eurai, ____ ct).

5.3. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti su Tiekėju šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka:

5.3.1. 30 % (trisdešimt procentų) dydžio avansinis mokėjimas, nuo bendros Įrangos pirkimo sutarties kainos (bendra sutarties kaina – tai Įrangos kaina kartu su PVM, jei toks yra skaičiuojamas), pirkėjo sumokamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo datos;

5.3.2. 70 % (septyniasdešimt procentų) dydžio mokėjimas, nuo bendros Įrangos pirkimo sutarties kainos (bendra sutarties kaina – tai Įrangos kaina kartu su PVM, jei toks yra skaičiuojamas), pirkėjo sumokamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorių dienų nuo tiekėjo pranešimo „apie pasirengimą išsiųsti įrangą“ pateikimo dienos.

5.4. Pirkėjui pareiga galutinai sumokėti Tiekėjui už **Įrangos** perdavimą, išskyrus tarpinį mokėjimą, kyla tik Pirkėjui visiškai užbaigus įvykdyti Sutartį ir abiem Šalims pasirašius priėmimo – perdavimo aktą (-us), pateikus jų pagrindu Tiekėjo išrašytas sąskaitas-faktūras Pirkėjui.

5.5. Pirkėjas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti su Tiekėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka, Tiekėjo reikalavimu moka 0,02 % (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelsimą dieną nuo neįvykdytos prievolės sumos.

VI. PREKIŲ (ĮRANGOS) IR/AR DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

6.1. **Įrangos** perdavimas – priėmimas vykdomas pagal Tiekėjo įrangos priėmimo – perdavimo Pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia Tiekėjas ir pasirašo Tiekėjas bei Pirkėjas. Įrangos priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

6.2. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pranešimą apie pasirengimą perduoti **Įrangą**, privalo nedelsdamas pradėti priėmimą.

6.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti **Įrangą**, jeigu nustato, kad ji neatitinka Sutarties dokumentų, teisės aktų reikalavimų, ar kitus akivaizdžius trūkumus ar defektus, dėl kurių **Įrangos** neįmanoma naudoti pagal paskirtį. Pirkėjo atsisakymas priimti įrangą yra įforminamas priėmimo – perdavimo akte padarant išlygą, kurioje nurodoma, kad Pirkėjas atsisako priimti įrangą ir nurodo trūkumus ar defektus. Tokio priėmimo-perdavimo akto su išlyga pasirašymas laikomas tinkamu Pirkėjo pareigos nedelsiant informuoti Tiekėją apie **Įrangos** trūkumus įgyvendinimu. Šalis yra suprantama, kad tam tikri Įrangos trūkumai ar defektai objektyviai gali būti nepastebėti/nematomi Įrangos priėmimo-perdavimo metu ir paaiškėti vėliau, apie tokius trūkumus/defektus Pardavėjas informuojamas per protingą terminą nuo tokių trūkumų/defektų paaiškėjimo dienos.

6.4. Tiekėjas po Pirkėjo pranešimo apie **Įrangos** neatitikimą Sutarties dokumentams, teisės aktų reikalavimams ar kitus akivaizdžius trūkumus ar defektus, dėl kurių neįmanoma naudoti jos pagal paskirtį, privalo neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą. Jeigu trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą terminą, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Tiekėjo atlyginti nuostolius.

6.5. Tiekėjas kartu su priėmimo – perdavimo aktu turi pateikti Pirkėjui **Įrangos** naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti **Įrangą** ar jos dalis. Naudojimo ir priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių ir anglų kalba.

VII. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI, GARANTIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

7.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir veikia teisėtai;

7.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Sutarčiai įvykdyti;

7.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

7.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

7.2. Tiekėjas įsipareigoja:

7.2.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti **Įrangą** į numatytą vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir **Įrangos** defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

7.2.2. pristatyti **Įrangą**, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytą **Įrangos** būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko prekėms įprastai keliamiems reikalavimams;

7.2.3. prisiimti prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki prekių ir/ar darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento;

7.2.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

7.2.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

7.2.6. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią prekių tiekimo ataskaitą, nurodydamas, kokios prekės buvo pristatytos, bei pateikdamas papildomą su prekių teikimu susijusią informaciją;

7.2.7. kartu su prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais su perkamomis prekėmis susijusiais klausimais;

7.2.8. nenaudoti Pirkėjo prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

7.3. Tiekėjas turi teisę gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

7.4. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

7.5. Pirkėjas įsipareigoja:

7.5.1. priimti Šalių sutartu laiku patiektas prekes bei atliktus darbus, jeigu jos atitinka šios Sutarties reikalavimus.

7.5.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas prekes bei po patikrinimo pasirašyti prekių ir/ar darbų perdavimo – priėmimo dokumentus;

7.5.3. sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

7.5.4. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

7.5.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

7.6. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

VIII. GARANTINIS LAIKOTARPIS

8.1. Tiekėjas užtikrina pateiktos ir instaliuotos Įrangos darbo garantinį laikotarpį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nuo įrangos galutinio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (išskyrus greitai susidėvinčias detales). Garantinis aptarnavimas netaikomas, jei įranga buvo sugadinta dėl netinkamų operatorių veiksmų, netinkamos kuro rūšies ar frakcijos, pašalinių priemonių. Katilo eksploatacijos metu besidėvinčioms detalėm garantinis aptarnavimas taikomas pagal atskirų įrenginių pasuose nuodytus garantinio aptarnavimo terminus ir sąlygas.

8.2. Prekių garantinis aptarnavimas bei remontas, turi būti atliekamas Prekių (įrangos) naudojimo vietoje. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip 48 valandos.

IX. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS, TEISINĖS PASEKMĖS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

9.2. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti pateiktų prekių ir atliktų darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

9.3. Jei Sutartis nutraukiama Tiekėjo iniciatyva ar dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ir 10 (dešimt) proc. bendros Sutarties kainos dydžio bauda sumokami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo momento ar išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba pagal Tiekėjo pateiktą Sutarties vykdymo užtikrinimą (jei numatytas).

9.4. Nutraukdamos Sutartį Šalys privalo visiškai atsiskaityti viena su kita, įskaitant visas baudas ir delspinigius.

X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

10.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos

aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsimas.

10.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

10.3. Jei viena iš Šalių nepraneša apie nenugalimos jėgos aplinkybes ar padaro tai nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl prievolių pagal šią Sutartį nevykdymo.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Sutarties priedai galioja juos pasirašius įgaliotiems abiejų Šalių atstovams. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai, kiek juos leidžia teisės aktai, turi būti atlikti raštu ir būti pasirašyti abiejų sutarties šalių.

11.3. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai ir kiti dokumentai bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu jie bus Šalių siunčiami registruotu laišku ar per kurjerius ar įteikiami Šalių atstovams pasirašytinai šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Registruotu laišku siunčiami pranešimai/dokumentai laikomi tinkamai įteiktais kitai šaliai per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Jei Šalys šioje Sutartyje nustatyta tvarka nepranešė viena kitai apie jų adreso pasikeitimą, laikoma, kad pranešimai/dokumentai yra Šalims tinkamai įteikti.

11.4. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti viena kitai apie jų buveinės adreso, pavadinimo, telefono ar banko bei atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitų pasikeitimus. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės reikšti pretenzijas, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. Šalis, laiku nepranešusi kitai šaliai apie rekvizitų pasikeitimą, privalo atlyginti visus kitos šalies dėl to patirtus nuostolius.

11.5. Šalys įsipareigoja laikyti šią Sutartį, jos turinį ir visą informaciją, kurią bet kuri iš Šalių atskleis kitai Šaliai, konfidencialia ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba šią informaciją reikia ar galima atskleisti įstatymų numatytais atvejais.

11.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Tiekėjas šios sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Tiekėjas.

11.7. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

11.8. Visi šalių ginčai ir nesutarimai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Jeigu šalys ginčų neišsprendžia derybų keliu, ginčas perduodamas nagrinėti Lietuvos Respublikos teismams.

11.9. Šalys patvirtina, kad perskaitė šią Sutartį, suprato aukščiau išdėstytas šios Sutarties sąlygas, iš šios Sutarties kylančias pasekmes, Sutartis atitinka tikrąsias Šalių valias ir tikslus, ir tai paliudydamos bei nieko neverčiamos pasirašė šią Sutartį.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR ATSTOVŲ PARAŠAI

Pirkėjas	Tiekėjas
<p>AB „Žemkalnija“</p> <p>Juridinio asmens kodas: 285227140</p> <p>Buveinės adresas: Vytauto g. 4, LT-70137 Vilkaviškis</p> <p>atstovaujama direktoriaus Džiugo Jasulaičio</p> <hr/> <p>(parašas)</p>	<p>Juridinio asmens kodas:</p> <p>Buveinės adresas:</p> <p>atstovaujama</p> <hr/> <p>(parašas)</p>

Sutarties priedai

Priedas Nr. 1 – **Įrangos** techninė specifikacija.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Biokuro katilas

Eil. Nr.	Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai	Siūlomos įrangos atitiktis techniniams, aplinkosauginiams reikalavimams, rodiklių reikšmės
1.	KATILAS		Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.1.	Katilo tipas	Vandens šildymo, dūmavamzdis, 3 eigų. Dūmavamzdžių padėtis-horizontali	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.2.	Atitikimas standartui	Atitinka ne žemesnius kaip 5-os klasės aplinkos apsaugos reikalavimus, nurodytus EN 303-5:2021 standarte	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.3.	Atitikimas techniniam reglamentui	Katilas atitinka slėginės įrangos direktyvą 2014/68/ES	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.4.	Šilumokaičio valymo tipas	Dūmavamzdžiuose sumontuotos sraigtinės vijos, kurios besisukdamos atlieka šilumokaičio valymo ir sudžiu šalinimo funkciją ar analogišką neimpulsinę (sukelia neleistiną momentinę taršą) šilumokaičio valymo sistemą.	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.5.	Nominalus šiluminis galingumas (Q_n)	Ne mažiau 400 kW	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.6.	Mažiausias šiluminis galingumas (Q_{min})	Ne daugiau 120 kW	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.7.	Naudingo veikimo koeficientas (prie Q_n)	Ne mažiau 93 %	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.8.	Naudingo veikimo koeficientas (Q_{min})	Ne mažiau 90 %	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.9.	Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis	Ne mažiau 4 bar	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.10.	Didžiausia katilo darbinė temperatūra	Ne mažiau 90°C	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.11.	Katilo degiklio tipas	<ul style="list-style-type: none"> • Įmontuojamas į katilą. • Judamas ardynas susidedantis iš atskirų keičiamų ardelių. • Periodinis automatinis pelenų ir šlakų pašalinimas iš degiklio suspausto oro impulsais. 	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą

		<ul style="list-style-type: none"> • Mechaninės priešgaisrinės apsaugos priemonės – liepsnos sklendė, papildomas kuro padavimo į degimo zoną sraigtas. 	
1.12.	Pelenų ir suodžių šalinimo sistema	Į vieną pelenų dėžę, kurios tūris ne mažiau 150 ltr.	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.13.	Degimo proceso valdymas	<ul style="list-style-type: none"> • Moduliacinis, visame katilo deklaruotame galios diapazone, pagal nustatytą ištekancio vandens temperatūrą. • Paduodamo į degiklį oro kiekio korekcija pagal esantį deguonies kiekį dūmuose (O₂). 	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.14.	Katilo/degiklio valdymo sistema turi valdyti technologinius įrenginius:	<ul style="list-style-type: none"> • Recirkuliacinį siurblių • Cirkuliacinį siurblių • Šildymo sistemos triegį vožtuvą • Šilumokaičio valymą • Pelenų šalinimą 	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.15.	Parametrų stebėjimas ir valdymas nuotolinių būdu (užsakovas eksploatacijos vietoje turi garantuoti stabilų ir patikimą internetinį ryšį)	<ul style="list-style-type: none"> • Degiklio būseną (dirba/nedirba); • Deguonies kiekis dūmuose; • Degiklio šiluminė galia; • Vandens temperatūra iš katilo; • Grįžtama temperatūra; • Paduodama į šildymo sistemą temperatūra; • Degiklio liepsnos kontrolė; • Degiklio gedimų diagnostika; • SMS pranešimai apie gedimus. 	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
1.16.	Kuro padavimo sraigtinis konvejeris	Kuro padavimo konvejeris turi dirbti visame katilo galios diapazone paduodamas kurą iš montuojamos talpos į katilą	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą
2.	Papildomi įrengimai		
2.1.	Dūmų ištraukimo sistema	Priverstinė, su dūmų ištraukimo ventiliatoriumi, kuris palaiko stabilų, reikalingą slėgio išretėjimą katilo pakuroje.	Užpildyta pagal konkrečią pasiūlytą įrangą

Pirkėjas	Tiekėjas
AB „Žemkalnija“ Juridinio asmens kodas: 285227140 Buveinės adresas: Vytauto g. 4, LT-70137 Vilkaviškis atstovaujama direktoriaus Džiugo Jasulaičio <hr/> <p style="text-align: center;">(parašas)</p>	Juridinio asmens kodas: Buveinės adresas: atstovaujama <hr/> <p style="text-align: center;">(parašas)</p>